



KOMUNIKAT

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda w niecce basenu spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016). W cyrkulacji basenu nastąpiło przekroczenie poziomu mikroorganizmu. W wannie schładzającej wykryto bakterie enterokoków kałowych oraz escherichia coli. Działania naprawcze w toku.

Niecka Basenowa	System cyrkulacji
<p>- woda nadaje się do kąpieli i rekreacji. Po zanieczyszczeniu niecki przeprowadzono działania naprawcze. Wykonano badania manualne. Zlecono badania laboratoryjne.</p>	<p>- woda spełnia wymagania, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p>
Niecka Jacuzzi	System cyrkulacji
<p>- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p>	<p>- woda spełnia wymagania, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p>
Wanna schładzająca	
<p>- wykryto bakterie Enterokoków oraz Escherichia Coli – wanna została wyłączona z użytkowania. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p>	

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
im. Mikołaja Kopernika
w Krakowie
Krzysztof Sobieszko